

Rapport Nr 22552324
Uppdragsgivare

 Ålands Vatten & Miljöprovtagning
 c/o Stefan Pennanen
 Stefan Pennanen
 226 10 LEMLAND
 ÅLAND

Avser
Dricksvatten för allmän förbrukning

 Rubrik 1 : Sunds kommun
 Rubrik 2 : Mikrobiologisk

Information om provet och provtagningen

 Ankomstdatum : 2022-12-15
 Ankomsttidpunkt : 2150
 Temperatur vid ankomst : 1 °C
 Ansättningsdatum : 2022-12-16

 Provets märkning : Sunds kommunkansli, kök
 Provtagningsdatum : 2022-12-15
 Provtagningstidpunkt : 13:05
 Temperatur vid provtagning : 6.1 °C
 Provtagare : Stefan Pennanen
 Desinfektion Nej= 0 Ja= 1 : 1
 Avhärdning Nej= 0 Ja= 1 : 0
 VV= 0 Anv= 1 Nät= 2 : 1
 Etikett-id @MIS : W9100111

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 6222-1	Odlingsb. mikroorg. 22° C 3d	< 1		cfu/ml
SS028167-2 MF	E.coli	< 1		cfu/100ml
SS028167-2 MF	Koliforma bakterier 35° C	< 1		cfu/100ml
SS-EN ISO 7899-2	Intestinala Enterokocker	< 1		cfu/100ml
SS-EN ISO 14189:2016	Pres Clostridium perfringens	< 1		cfu/100ml

Bedömning TJÄNLIGT

 Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Odlingsbara mikroorganismer 22° C 3 dygn, ej påvisade.

Bedömningen har skett enligt Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (SLV FS 2001:30). Bedömningen avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskriften, gällande för dricksvatten hos användaren. Bedömningen har gjorts utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten.

 För mer information, se sgs.com/analytics-se.

Analysen av E.coli är utförd enligt SS028167-2 MF mod och SS-EN ISO 9308-1/AC:2008 (enligt Livsmedelsverkets vägledning till dricksvatten (2014-12-19)).

(forts.)

Rapport Nr 22552324*Uppdragsgivare*Ålands Vatten & Miljöprovtagning
c/o Stefan Pennanen
Stefan Pennanen
226 10 LEMLAND
ÅLAND*Avser***Dricksvatten för allmän förbrukning**Rubrik 1 : Sunds kommun
Rubrik 2 : Mikrobiologisk**Information om provet och provtagningen**Ankomstdatum : 2022-12-15
Ankomsttidpunkt : 2150
Temperatur vid ankomst : 1 °C
Ansättningsdatum : 2022-12-16Provets märkning : Sunds kommunkansli, kök
Provtagningsdatum : 2022-12-15
Provtagningstidpunkt : 13:05
Temperatur vid provtagning : 6.1 °C
Provtagare : Stefan Pennanen
Desinfektion Nej=0 Ja=1 : 1
Avhärdning Nej=0 Ja=1 : 0
VV=0 Anv=1 Nät=2 : 1
Etikett-id @MIS : W9100111*Provtagningsfakta har lämnats av kund.*

Linköping 2022-12-18

Rapporten har granskats och godkänts av

Joakim Bern
Analysansvarig

Kontrollnr 7573 7648 1641 7364

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.